

Byggnedsordning för Mälby 3 i Adelsö socken.Om byggnedsinspektör.

§ 1.

Närmaste inseendet över byggnadsverksamheten inom området utövas av en med stöd av 101 § i byggnadsstadgan förordnad sakkunnig person, byggnadsinspektör.

Om byggnads yttrre och inre anordnande m.m.

§ 2.

Där byggnadsplan finnes fastställd må utanför byggnedslinje mot väg, förgård eller annat från bebyggende undantaget område yttertrappor och mindre utspräng anordnas i den man så utan olägenhet kan ske och med hänsyn till byggnadens användning pröves önskvärt.

§ 3.

mom. 1. Grundmur, som icke lägges å berg, skall medföres till frostfritt djup. Lägges grunden på berg, skola där så erfordras, horisontala pallar avsprängas för grundmurarne. Marken skall invid grunden på tillfredsställande sätt dräneras.

mom. 2. Grundmur skall, där källare anordnas, väl isoleras från omgivande mark med för fukt ogenomträngligt ämne, och skole öververande murar och väggar medelst asfaltisolering eller på annat lämpligt sätt avskiljs från grunden.

§ 4.

mom. 1. Källare skall, där grundvattenståndet så påkallas, isoleras med för vatten ogenomträngligt ämne.

mom. 2. Där källare ej anordnas, skall bottenvänningens bjälklag väl isoleras mot kyle, fukt, dunster eller annan olägenhet samt det fria utrymmet därunder väl ventileras.

§ 5.

Brandmur skall vara massiv, av vanligt murtegel samt med en tjocklek av minst 1 sten eller vägg med motsvarande grad av brandsäkerhet.

§ 6.

För erhående av tillfredsställande luftväxling inom byggnad skall iakttagas:

ett bonings- och arbetsrum samt bad- och duschrum förses med anordning såväl för införande av frisk luft som för avlägsnande av den förbrukade,

att i kök anordnas imavlopp och skafferi med friskluftsintag,

att klosettrum förses med utsugningskanal, samt

att till pannrum för värmeledning anordnas ständig lufttillförsel direkt utifrån.

§ 7.

Bostadslägenhet skall i fråga om såväl bjälklag som väggar i mån av behov ljudisoleras mot angränsande lokaler.

§ 8.

mom. 1. Skorsten skall muras av bränt tegel och från grunden stödja sig på brandsäker konstruktion. Skorsten skall uppdragas genom yttertaket så nära intill taknocken som möjligt och i allmänhet till en meter över denna samt i skärningen med yttertaket kringkläddas med plåt eller förses med annan lämplig tätning. Skorsten skall väl fogstrykas, kalkrappas eller plåtbekläddas.

mom. 2. Rökrör skall ha en genomskärningsyta motsvarande minst 14 cm i fyrkant. Rökrör från öppen spis skall ha minst dubbelt så stor

genomskärningsyta, motsvarande minst 14 x 27 cm. Rökrör få icke utan byggnadsinspektörens medgivande uppföras i större lutning än 45° från vertikalplanet och skall, om denna lutning överskrides, liksom eljest där så erfordras, anbringas sotlucka.

nom. 3. Vägger å skorsten skola ha en tjocklek av minst 12 cm samt skiljetungor av minst 6,5 cm.

nom. 4. Där rökrör av plåt i något fall icke ledes direkt från eldstad in i skorstenpipa, skall tillses, att röret ej anbringas närmare trävirke än 45 cm.

nom. 5. Utsugningskanal för luftväxling skall givas en genomskärningsyta, anpassad efter rummets volym, dock minst 150 kvadratcentimeter samt uppföras på mot eldfara betryggande sätt. Utloppet skall så anordnas, att en effektiv utsugning ~~förnyad~~ därigenom underlättas.

§ 9.

Eldsteds botten må icke läggas närmare därunder befintliga trä än för kakelugn och murede spis 25 cm och för kökesspis 40 cm. Emot trädägg får ej spis, kakelugn eller kamin under något villkor uppsättas utan skall vägg bakom eldstad bestå av minst 12 cm tegel- mur eller ha motsvarande värmeisoleringsförmåga.

§ 10.

Kakelugnar och murede spiser skola uppföras på mur, i mur fästade bärjärn eller brandsäkra bjälklag. Framför eldstad lägges plan av sten, cement eller dylikt till minst 45 cm bredd för spis och minst ~~minst~~ ³⁰ 50 cm bredd för kakelugn och kemin med utsträckning åt sidorna, för kakelugn till sockelns bredd samt för spis till

15 cm och för kamin till 10 cm på vardera siden utöver spisens eller
bruskt kaminens bredd.

§ 11.

mom. 1. Vid anordnande av fabriks- eller verkstadslokal för utöven-
det av sådant yrke, till vars bedrivande särskild eldstad, ugn, ång-
panne, explosionsmotor eller liknande inrättning användes eller där
varm luft erfordras i ena delen för torkning, även som där eldfarliga
ämnen i mängd samles, åligger det byggnadsinspektören, i den mån ej
bestämmelser i ämnet finnes i annan ordning utförda, att angående
eldstädar, rökglängers och avgasningsrörs inrättande, skorstenars höjd,
enbringande av brandsäkra väggar, golv och tak, branddörrar eller dy-
likt meddela de föreskrifter, som i varje fall må anses betryggande
mot eldfare, även som att föreskriva åtgärder till förhindrande av bök-
bildning.

mom. 2. Vid anordnande av samlingssal eller annan lokal avsedd att
samtidigt inrymma ett större antal personer, har byggnadsinspektören
att, i den mån ej bestämmelser i ämnet finnes i enan ordning utförda-
de, meddela de särskilda föreskrifter, som inspektören finner erfor-
derliga ur brandskyddsynpunkt samt med hänsyn till lokalens utrym-
ningsmöjligheter.

§ 12.

mom. 1. Vid inrymmande inom en och samma byggnad av garage för för-
varing av endast en automobil eller tre till fem motorecyklar eller
ett motorredskap gäller följande föreskrifter:

a) Om dylikt garage inrättas i byggnad, som i övrigt inrymmer bostads-

lägenhet, samlingslokal, butiks-, kontors- eller annan arbetslokal, skola garagets väggar och tak vara åtminstone brandhärdigt inomränta beklädda och så utförda, att gaser från garaget ej kunna intränga i andre lokaler.

b) Golv skall bestå av eller vara belagt med ämne, som icke är anständbart.

c) Uppvärmning må icke äga rum med eldstad inom förvaringslokalen.

mom. 2. Inom en och samma byggnad får garage för flera än en automobil eller flera motorecyklar eller motorredskap än i mom. 1 sägs icke inrymmas utan tillstånd av länsstyrelsen, som därvid äger meddela erforderlige föreskrifter.

§ 13.

Byggnaderitningar, som ingivs vid ansöken om byggnadslov skola vara upprättade på fekmässigt sätt så, att en fullt åskådlig bild erhålls av det tillämnade byggnadsföretaget med hänsyn till konstruktion, utseende och inredning. Ritningarna skola vere försedda med skala, författarens namn och byggnadsområdets och tomtplatsens beteckning och åtföljs av nödig beskrivning. Av ritningsexemplaren skall det ena vara å kalkerväv.

Om besiktningsar.

§ 14.

mom. 1. Erforderliga besiktninger verkställas av byggnadsinspektören.

mom. 2. Besiktning skall ske:

- a) då ansöken om byggnadslov ingivits, därest för byggnadsfrägans bedömande besiktning å byggnadsplatsen finnes behövlig,
- b) då grundgrävning skett men innan grundläggning påbörjats,
- c) då bjälkleg inlegts och förankratis samt yttertakets stomme och skorstener uppförts,

d) då ny byggnad är för sitt ändamål fullt färdig eller då om-, på- eller tillbyggnad eller ändring av byggnad blivit fullbordad (slutbesiktning).

mom. 3. Inspektören äger att ifråga om mindre byggnadsföretag bestämma om mindre antal besiktningsar än nu segts.

mom. 4. Det åligger den byggande att till byggnadsinspektören ingiva anmälan om besiktninger, när byggnadsföretaget framskridit så långt, att sådan skall, enligt vad ovan bestämts, verkställas.

mom. 5. Utöver ovan föreskrivna besiktninger äger byggnadsinspektören föranstalta om de ytterligare besiktninger, som inspektören finner erforderliga.

Allmänne bestämmelser.

§ 15.

Den, som gör sig skyldig till annan förseelse mot byggnadsordningen än som i 120 § i byggnadestadgen omförmåles, dömes till dagsböter och vare ändock skyldig att efter föreliggande av byggnadsinspektören vidtaga åtgärder för vinnande av rättelse.

Stockholm i oktober 1947

Länsarkitektkontoret

i Stockholms län

Torsten Josephson.

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

